

Certificatieafspraak BMI-OAI

Betreft
2021-07 Jaarlijkse controle meetmiddelen M1 en M2

datum
15 oktober 2021

Voor certificatie volgens het CCV-certificatieschema's Leveren Brandmeldinstallaties en Leveren Ontruimingsalarminstallaties heeft de CvB Brand positief advies gegeven over de volgende certificatieafspraak. Deze is het resultaat van overleg tussen de certificatie-instellingen en de schemabeheerder en is op te vatten als harmonisatieafspraak als bedoeld in 4.1.1 van de schema's.

Onderwerp	Jaarlijkse controle van meetmiddelen volgens 3.2.3
Geharmoniseerde beoordeling	Meetmiddelen M1 en M2 worden jaarlijks op correcte aanwijzing beproefd door vergelijking met een meetmiddel met ten minste dezelfde nauwkeurigheid.
Onderbouwing	De bepalingen in 3.2.3 hebben als doel dat meetmiddelen die in het kader van aanleg van brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties worden gebruikt, geschikt en betrouwbaar zijn. Omdat de metingen die in het kader van gecertificeerde levering worden verricht geen grote nauwkeurigheid vereisen en de meetmiddelen zelf niet complex van samenstelling zijn, is vergelijking met een ander meetmiddel met tenminste dezelfde nauwkeurigheid voldoende. Tweejaarlijkse kalibratie van het vergelijkingsmeetmiddel die herleidbaar is tot internationale standaarden is toegestaan maar heeft voor de betrouwbaarheid geen toegevoegde waarde.
Advies van de CvB Brand	28 september 2021