

## Certificatieafspraken BMI-OAI

Betreft  
**2019-03 – Kwalificatie op werklocatie**

datum  
1 juli 2019

Voor certificatie volgens de CCV-certificatieschema's Leveren, Installeren en Onderhoud Brandmeldinstallaties en Leveren, Installeren en Onderhoud Ontruimingsalarminstallaties heeft de CvB Brand ingestemd met de volgende certificatieafspraken. Deze is het resultaat van overleg tussen de certificatie-instellingen en de schemabeheerder en is op te vatten als harmonisatieafspraken als bedoeld in 4.1.1 van het schema.

Onderwerp	Kwalificatie op werklocatie De initiële en periodieke beoordeling van kwalificaties door de certificaathouder veranderen. Toelichting en overgangsregeling voor het nieuwe schema zijn daarom nodig.
Geharmoniseerde beoordeling	Medewerkers moeten op locatie gekwalificeerd worden door een medewerker (interne beoordelaar). De interne beoordelaar is gekwalificeerd voor de werkzaamheden die hij/zij controleert, of hij/zij is projecteringsdeskundige. De interne beoordelaar hoeft de productgerichte opleiding niet te hebben gevolgd. Indien er slechts één deskundige binnen het bedrijf aanwezig is kan de product- of dienstgerichte beoordeling door de certificatie-instelling worden gebruikt voor kwalificatie. Nieuwe medewerkers moeten bij aanvang initieel worden beoordeeld. Binnen 3 jaar na de initiële beoordeling wordt deze medewerker periodiek beoordeeld. Daarna steeds binnen 5 jaar een periodieke beoordeling. Bij een initiële beoordeling van een bedrijf door de certificatie-instelling worden alle medewerkers die voor levering van gecertificeerde product of diensten worden ingezet initieel beoordeeld. Medewerkers die gekwalificeerd zijn volgens de vorige versie van het schema, maar nog niet op werklocatie moeten binnen 3 jaar na ingangsdatum van het certificatieschema worden gekwalificeerd op werklocatie. Daarna steeds binnen 5 jaar een periodieke beoordeling.
Onderbouwing	Een projecteringsdeskundige kan het werk van een installatiedeskundige of een onderhoudsdeskundige goed beoordelen. Producttraining is niet nodig voor beoordeling van de werkzaamheden. Medewerkers die al gekwalificeerd zijn volgens een vorige versie van het certificatieschema hoeven niet te worden beoordeeld als initieel.
Instemming van de CvB Brand	18 juni 2019