



Nummer	21E0602/02	Ersetzt	--
Ausstellungsdatum	19-07-2021	Erstmals ausgestellt	19-07-2021
Gültig bis	19-07-2024	Nummer des Berichts	0026-L-21/2

**Erklärung
hinsichtlich des Widerstands einer Wurzelschutzschicht gegen Wurzelfenetratio**

ERKLÄRUNG DES KIWA BDA EXPERT CENTRE

Diese Erklärung basiert auf einer einzigen Prüfung durch Kiwa BDA Testing B.V. eines Produkts, das geliefert wurde von

Knauf Insulation d.o.o.

Diese Bescheinigung stellt keine Wertung der anderen vom Hersteller gelieferten Produkte dar. Das Produkt wurde gemäß CEN/TS 14416:2014 geprüft.

PRODUKTBEZEICHNUNG

USRM 500 Urbanscape Root Membrane

PRÜFERGEBNISSE

Nach der Wachstumsperiode von sechs Wochen wurde keine Penetration in oder durch die Prüfkörper festgestellt.

Ron Scheepers
Kiwa

Die Veröffentlichung dieser Erklärung ist zulässig.

Hinweis: Konsultieren Sie www.kiwa.nl, um sicherzustellen, dass diese Erklärung noch gültig ist

Kiwa BDA Expert Centre

Department of:

Kiwa BDA

Avelingen West 33

NL – 4202 MS Gorinchem

P.O. Box 389

NL – 4200 AJ Gorinchem

Tel +31(0)183 669690

groep@bda.nl

www.kiwabda.nl

Copyright© 2021 Kiwa BDA

Knauf Insulation d.o.o.

Trata 32

SL-4220 ŠKOFJA LOKA

Tel +386 (0)4 5114 000

oem@knaufinsulation.com

www.oem.knaufinsulation.com

